



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
Новоселовского района

ул. Ленина, 19, с. Новоселово,
Новоселовский район,
Красноярский край, 662430

27.10.2022 № 7-01-2022

Директору МБОУ Дивненская СОШ
№2

Василовской Т.П.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства, гарантирующего безопасность детей в учреждениях образования, в том числе при организации питания, о профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической направленности, о пожарной безопасности

Прокуратурой района в соответствии с решением от 17.10.2022 №134 проведена проверка соблюдения в МБОУ Дивненская СОШ №2 законодательства, гарантирующего право на образование, а также на безопасное пребывание детей в учреждениях образования, законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В ходе проверки выявлено несоблюдение требований ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», возлагающих на образовательные учреждения обязанность неукоснительно соблюдать требования, предъявляемые к качеству питания детей в период обучения, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, а также ст.14 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ, ст.ст. 2, 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии терроризму», п.17 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, п.2 ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

ВО № 007533

1. Так, не в полной мере соблюдаются санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32), «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции» (Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880), что выражено в следующем.

В нарушение п.9 ст.17 ТР ТС 021/2011 допущено хранение чернослива, изюма, сухофруктов, натертой моркови, нашинкованной капусты без сопровождения информацией о условиях хранения, сроке годности данной продукции (в отсутствие маркировки).

В учреждении в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле) не размещена информация с рекомендациями по организации здорового питания детей, что является нарушением требований п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В нарушение п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в производственном помещении пищеблока допускается хранение личных вещей работников: на крючке повешены очки (1 штука), на полке стоят часы, сахарница работников, лежат документы, висит календарь (фото прилагается).

В нарушение п.3, п.4 ст.14 ТР ТС 021/2011 работниками образовательного учреждения в холодильном оборудовании пищеблока допущено хранение колбасной продукции, не предназначенной для питания учащихся.

В нарушение п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 столовая посуда в виде дуршлаг, четырех поварёшек, двух шумовок, трех половников для соуса, трех посуды для выпекания – используются при отсутствии маркировки по их применению.

В нарушение требований ч.ч. 7, 12 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» при хранении и реализации пищевой продукции не соблюдаются условия хранения и срок годности, установленные изготовителем – на момент проверки в складском помещении в холодильнике выявлено хранение пищевой продукции с истекшим сроком годности: яйца куриные пищевые столовые категория-первая (С1), ГОСТ 31654-2012, в количестве 33 штук, дата изготовления 20.09.2022, срок годности которых истекал 14.10.2022 – при температуре от 0 до 20 С и относительной влажности 85-88 % 25 суток (хранение яиц осуществляется при температуре +4 С), изготовитель: ОАО Птицефабрика «Бархатовская», 662524, Россия, Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул. Чкалова, 2Б, знак обращения на рынке ЕАС, поставленных 02.10.2022. На момент проверки 17.10.2022 указанные куриные яйца могли быть использованы в приготовлении пищи учащихся.

2. В ходе проверки на территории образовательного учреждения обнаружены дефекты забора, выполненного из деревянного штакетника, а именно: забор имеет существенный наклон в сторону образовательного учреждения, что создает угрозу его полного падения и проникновения на территорию учреждения посторонних, безнадзорных животных. Также может повлечь угрозу причинения вреда здоровью, как воспитанников школы, так и других детей, чем нарушает гарантированное п. 9 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право несовершеннолетних на получение образования в безопасных условиях, а также ст.ст. 2, 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии терроризму», п.17 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006.

3. В соответствии с п.2 ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны в том числе соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности установлены Правилами противопожарного режима, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Установлено, что в столовой образовательного учреждения проход, ведущий к ближайшему эвакуационному выходу на первом этаже, был перегорожен волейбольной сеткой и гимнастическим матом, препятствующими безопасной эвакуации в связи с загромождением пути. Тем самым нарушен пп.«б» пункта 27 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в силу которого при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудования, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов.



Прокурору
Новоселовского района
Красноярского края
П.А. Акунченко
с. Новоселово
ул. Ленина, 19,
662430

« Об устранении нарушений»

Уважаемый Павел Андреевич!

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дивненская средняя общеобразовательная школа № 2 на ваше представление об устранении нарушений законодательства от 27.10.2022 №7-01-2022 направляет отчет по представлению:

1. Нарушение п. 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011 допущено хранение чернослива, изюма, сухофруктов, натертой моркови без сопроводительной информации о условиях хранения, сроки годности данной продукции(в отсутствие маркировки) - выполнено , сопроводительная информация (маркировка) наносится.(фото прилагается)
2. Не размещена информация с рекомендацией по организации здорового питания, что является нарушением требований п.8.1.7. СанПиН 2.3/ 2.4.3590-20 – выполнено, оформлены стенды (фото прилагается).
3. Нарушение п.2.23 СанПиН2.3/2.4.3590-20 в производственном помещении пищеблока допускается хранение личных вещей работников, на крючке повешены очки(1 штука),на полке стоят часы , сахарница работников, лежат документы, висит календарь – выполнено , все предметы убраны (фото прилагается).
4. Нарушение п.3,п.4,ст.14 ТР Тс 021/2011 работниками образовательного учреждения в холодильном оборудовании пищеблока допущено хранение колбасной продукции. Не предназначенной для питания учащихся – выполнено (все убрано (фото прилагается).
5. Нарушение п.3.2 СанПиН2.3/2.4.3590-20 столовая посуда (дуршлаг, четыре поварёшки, две шумовки, три половника для соуса, посуда для выпекания) используются при отсутствии маркировки по их применению – выполнено, маркировка обновлена ,нанесена (фото прилагается).
6. Нарушение требований ч.ч.7 ,12 ст.17 ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции» при хранении и реализации пищевой продукции не соблюдались условия хранения и срок годности. Яйца куриные просрочены (на момент проверки яйца в количестве 33 штук ,срок годности истекал 14.10.2022г.)- яйцо утилизированы в день проверки 17.10 .2022г., акт утилизации прилагается.
7. Нарушение п.9 ч.1 ст.34 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в российской федерации». А также ст.ст.2,5 ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии терроризму», п.14 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 - выявлены дефекты забора.- заложены финансы на 2023 г.

8. Нарушение пп.«б» пункта 27 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020гю № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, выразившееся в преграждении волейбольной сеткой и гимнастическим матам эвакуационного выхода на первом этаже из актового зала через спортивный зал – выполнено(все убрано, фото прилагается).

Директор МБОУ Дивненской СОШ № 2



Т.П. Василловская